



FICHE DE CONTRÔLE ECHAFAUDAGE SYNCHRO

Référence : 22409 000



Date de vérification :	Site :	Date sur étiquette :
Nom du vérificateur :	Adresse :	



Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	OUI	NON
Relever la date, située sur l'étiquette du produit Exemple : 01/01/2025 1	☐	☐
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)	☐	☐
Vérifier que toutes les fixations (vis) sont correctement serrées et en place	☐	☐
Contrôler visuellement les sertissages (assemblage montant-échelon) et que les échelons ne tournent pas 2	☐	☐
Vérifier que les échelles ne se déhanchent pas	☐	☐
Vérifier la présence et l'état des deux planchers	☐	☐
Vérifier que les verrous des planchers sont présents et fonctionnent 3	☐	☐
Vérifier la présence et l'état de la butée et que la base pliante fonctionne 4	☐	☐
Vérifier la présence et l'état des roues et des freins 5	☐	☐
Vérifier la présence, l'état et la fixation de la diagonale 6	☐	☐
Vérifier la présence, l'état et la fixation de la sangle de maintien 7	☐	☐
Conclusion produit : apte ☐ à réparer* ☐ à réformer ☐		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

* Le produit doit être vérifié après réparation.

